

МЕТРИЧЕСКИЕ МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

“МЕТРИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ”

Символы, применяемые для обозначения окончаний фитингов:

- “C” : Окончание фитинга, в которое медная труба вставляется (ODS окончание под пайку).
“FTG” : Окончание фитинга, которое вставляется в любое окончание “C”.

Примечание

- Обозначение окончаний под пайку (C) и фитингов (FTG) выражены в наружных диаметрах OD.
- Вся Национальная резьба труб (NPT) выражена во внутренней FPT и в наружной MPT резьбе.

Внимание:

В соответствии с Директивой PED 97/23/ЕС все медные трубы и фитинги, поставляемые компанией “ITE” относятся к категории SEP (Sound Engineering Practices) со ссылкой на статью 3 параграфа 3 PED. Маркировка SE не может быть применена к этим трубам и фитингам потому, что все монтажные работы такие как гибка труб, их пайка и термическая обработка производится в полевых условиях.

НОРМЫ

- Оригинальные фитинги для систем кондиционирования и холодоснабжения
- Строго соответствуют **норме BS 864 Часть 2**
- Строго соответствуют **норме DIN 2856**



РАЗМЕРЫ

- Размеры изображенных продуктов предназначены для широкого применения и основаны на последних данных.
- Размеры могут быть пересмотрены без предварительного извещения (коды, изготовление, требования рынка и т.д.).
- Размеры и допуски в соответствии с DIN EN 1254-1.
- Качество материала в соответствии с стандартами EN 10204 и EN 12449.