

## НАБОР “TOTALTEST”

- TT1-001** Набор для тестирования хладагента на влажность/кислотность Комплект “TOTALTEST”.
- TT2-001** Сменные детекторные трубки (5 шт. в упаковке).

### Почему?

- “TOTALTEST” помогает определить состояние хладагента холодильной системы или системы кондиционирования воздуха, **определяет уровень влаги, который может быть опасен для системы.** Детекторная трубка разработана так, что изменяет свой цвет только тогда, когда содержание влаги в системе превышает допустимый уровень. **Определяет наличие сильных кислот, которые могут разъедают изнутри систему и части компрессора.** Детекторная трубка изменяет цвет только при наличии опасных кислот.

### Особенности “TOTALTEST”

- Совместим с R12, R22, R502, R500, R11.
- Тестирование системы может быть произведено при работе или остановке системы.
- После завершения тестирования хладагента нет необходимости во взятии проб масла.
- Время тестирования составляет **10 минут.**

### Как провести тест?

Отломите окончания стеклянной детекторной трубки и вставьте в инструмент, как показано на картинке. Присоедините инструмент к штуцеру на всасывающей стороне системы.

Через 10 минут отсоедините инструмент, выньте детекторную трубку и сравните её с диаграммой на упаковке. Детекторная трубка имеет **два химических отделения. Маленькое отделение** изменяет цвет полностью, когда **уровень влаги в системе** становится опасным. Чем больше красных кристаллов, тем большее количество влаги присутствует в системе. **Большое отделение** определяет наличие коррозионных кислот. Химический состав изменит цвет от голубого до желтого, начиная с одного конца и до другого (от внутреннего конца до наружного). Чем больше желтой части, тем большее количество кислоты есть в системе.

